



DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 05/ZPR/10

1. Producent wyrobu budowlanego : Zakłady Tworzyw Sztucznych "Gamrat" Spółka Akcyjna
- Zakład Profili i Rur ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasło
(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)
2. Nazwa wyrobu budowlanego : Rury i kształtki z PVC - U ciśnieniowe do wody
w zakresie średnic od 110 do 630 mm
(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego : PKWiU - 22.21.21.0 - rury,
22.21.29.0 - kształtki
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego : Do rurociągów ciśnieniowych
przeznaczonych do przesyłania wody
(zgodnie ze specyfikacją techniczną)
5. Specyfikacja techniczna : PN-EN 1452-2:2000; Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Systemy przewodowe z niezmiękzonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody.
Rury. PN-EN 1452-3:2000;. ; Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiękzonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki
(numer, tytuł i rok ustanowienia Polskiej Normy wyrobu lub numer, tytuł i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa jednostki aprobowanej)
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego : ciśnienie nominalne dla serii
S20 – PN 6,0, dla serii S 16 – PN 8, dla serii S12,5 – PN 10, dla serii S 10 – PN 12,5, dla serii S 8
– PN 16
(dane niezbędne do identyfikacji typu określone w programie badań)
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego
nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Jasło, 05.01.2010
(miejsce i data wystawienia)

PEŁNOMOCNIK
Zakładów Tworzyw Sztucznych
"Gamrat" w Jasle
Z-ca Dyrektora Zakładu Profili i Rur

mgr inż. Wiesław Świątek
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)